

Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2024

Au Collège des Bourgmestre et Echevins

Concerne : Théâtre municipal
Centrale incendie - remplacement

Objet : Devis estimatif

Article : 4/832/221311/24022

Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les échevins,

Veuillez trouver ci-dessous le devis estimatif du projet cité en rubrique, avec prière de le soumettre au conseil communal.

Le présent devis couvre les frais de remplacement des centrales incendies, dont une est hors service et la deuxième qui est vétuste et dont il est impossible de trouver des pièces de rechanges. Les détecteurs optiques et thermo différentiels doivent, pour des raisons de compatibilité technique, également être changés. Le câblage actuellement installé est résistant au feu et est donc conforme aux prescriptions ITM en vigueur et ne doit, en conséquence, pas être remplacé.

	Désignation des travaux	Montants TTC
1	Centrales incendie	30.000,00 €
2	Répétiteurs	15.000,00 €
3	Tableau FIBS	9.000,00 €
4	Détecteurs optiques	60.000,00 €
5	Détecteurs thermo différentiels	9.000,00 €
6	Sirènes	10.000,00 €
7	Boutons poussoirs	10.000,00 €
8	Modules d'asservissement	20.000,00 €
9	Main d'œuvre	75.000,00 €
10	Plans et documentations techniques	5.000,00 €
11	Programmation, mise en service et tests	5.000,00 €
12	Réception avec un organisme agréé	2.000,00 €
	Total ttc arrondi à voter :	250.000,00 €

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les échevins, l'expression de mes sentiments distingués.



Marc Lukas
Architecte